

TIEDOTE JOKILAAKSON KOULUN HENKILÖSTÖLLE, OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

14.3.2018

### **JOKILAAKSON KOULUN KUITUONGELMA ON POISTETTU**

Jokilaakson koulun ilmanvaihtojärjestelmässä todettiin kuituongelma (Sirate 8.8.2017). Ongelman toteamisen jälkeen, syystalvella 2017, IV-järjestelmän kuitulähteet poistettiin, jonka jälkeen IV-järjestelmä puhdistettiin. IV-järjestelmän puhdistuksen jälkeen kanavistosta otettiin kuitunäytteet, joiden pitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Tämän jälkeen rakennukseen tehtiin osittainen kuitusiivous. Siivouksen jälkeen huonepinnoille kahden viikon aikana laskeutuneesta pölystä otettiin kuitunäytteet. Näytteiden kuitupitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Mittaustulosten perusteella rakennuksen kuituongelma on saatu poistettua.

Mineraalikuitujen määrää selvitettiin kahden viikon laskeumana huoneista 137, 176, 205, 207, 217 ja 236. Neljässä näytteessä kuitujen määrä jäi alle havaintorajan. Kahdessa näytteessä havaittiin yksittäiset kuidut. Ilmanvaihtokanavista otettiin 6 kuitunäytettä tuloilmakanavista. Näytteissä ei ollut normaalista poikkeavaa.

Työsuojelupäällikkö (sisäilma),  
Johanna Mäkinen  
Sisäilma-asiantuntija VTT-C-23247-38-17

Lisätietoja siivoukseen liittyen antaa: Mika Vallenius, Talonrakennusmestari  
p. 050 372 9088