

Paikka: Teams-kokous
Aika: 18.9.2020 klo 13-13.35

Läsnä:
Toimialajohtaja Laila Mäkelä pj.
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht.
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen
Rehtori Teppo Vähä-Mäkilä
Apulaisrehtori Jussi Salokannel
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka
~~Toimitilapäällikkö Marko Tähtinen~~
LVI-insinööri Jaakko Seppälä

1. Käyttäjien puheenvuoro ja tilannekuva

Teppo on laatinut työntekijöille kyselyn käyttäjäkokemusten selvittämiseksi. Kyselystä pystyy selvittämään, missä luokissa koetaan esim. vetoa tai kylmyyttä tai mahdollisesti sisäilmaan liittyvää oireilua. Osa käyttäjistä ei koe muutosta, osan mielestä sisäilma on parempi. Kuraattorin tilan suhteen jatkotoimenpiteitä odotetaan.

2. Edellisessä kokouksessa sovittujen korjausten toteuma

Käytiin läpi Carpen loppuraportti tiivistystyöstä. Alakaton kuitulähteitä ei pystytty kesän aikana paikantamaan ja korjaamaan. Sovittiin että Tepon kyselyn perusteella voisi kohdentaa kuitumaljanäytteet niihin luokkiin, joissa mahdollisesti kuiduista johtuvaa oireilua.

Baumed Oy:n terveydenhoitajan tilaan iv-kanavaan asennettu ilmanpuhdistin on edelleen toiminnassa. Ilmanpuhdistimen tehoa voidaan säätää käyttäjien kokemuksen pohjalta.

Ruokalakäytävän maton kohoumakohdista ei löytynyt kosteutta. Matto on korjattu.

3. Mahdollisten lisätutkimusten tarve

Nyt tehdyt korjaukset ovat parantaneet tilannetta, tarkoitus on kuitenkin jatkaa selvitystä ja korjausta mm. kuraattorin tiloissa, alakattojen kuitulähteiden osalta ja ruokalan viereisten tilojen osalta.

4. Muut esille tulevat asiat

Merkittiin tiedoksi että 12.10. syysloman aikana on mahdollisuus tehdä tutkimuksia, esiopetusryhmien tilanne tarkistettava Elina Lindholmilta.

Varmistetaan työsuojelutoimikunnassa Terveystalon sisäinen tiedonkulku, työterveyden edustaja aina läsnä toimikunnan kokouksissa.

5. Tiedotus

Johanna laatii tiedotteen kokouksen tietojen pohjalta. Jakelu www-sivut ja wilma, kaikille tilojen käyttäjille.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

23.10.2020 klo 13-

Muistion laati: Johanna Mäkinen