

Paikka: Teams-kokous
Aika: 23.10.2020 klo 13-13.20

Läsnä:
Toimialajohtaja Laila Mäkelä pj.
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht.
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen
Rehtori Teppo Vähä-Mäkilä
Apulaisrehtori Jussi Salokannel
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka
Toimitilapäällikkö Marko Tähtinen
LVI-insinööri Jaakko Seppälä

1. Käyttäjien puheenvuoro ja tilannekuva

Kuten edellisessä kokouksessa, osa käyttäjistä ei koe muutosta, osan mielestä sisäilma on parempi. Kuraattorin tilan suhteen jatkotoimenpiteitä odotetaan.

23.10.2020 kuraattorin huoneesta ja siihen liittyvistä tiloista on suljettu ja tiivistetty painovoimaisen ilmanvaihdon tuloilmakanavat, joista kulkeutui epäpuhtauksia tilaan. Tilassa on edelleen ilmanpuhdistin mutta kuraattori ei pääsääntöisesti työskentele tässä tilassa.

2. Edellisessä kokouksessa sovittujen korjausten toteuma

Yhdeksässä luokassa on tehty kuitunäyteenottoa laskeumamaljoilla. Kahdessa luokassa toimenpideraja ylittyi, luokassa 176 (0,36) ja 221 (0,21). Laaja-alaista kuituongelmaa ei ole rakennuksessa. Näiden kahden huoneen osalta kuitulähde selvitetään ja poistetaan tai pinnoitetaan. Helmikuussa koulun loman aikana ilmanvaihtokanavistot voidaan puhdistaa.

3. Mahdollisten lisätutkimusten tarve

Alakattojen osalta kartoitus ensi vuonna. Vanhan osan korjauksiin on talousarviossa esitetty määrärahaa, korjausten toteutus aloitettaisiin kesällä 2021 ulkovaipparakenteiden (vesikatto ja seinä rakenteet) osalta. Korjaussuunnittelu aloitetaan marraskuussa.

Kylmätilan katto vuotaa, toimitilapalvelut selvittää vuodon syyn ja korjaa katon pikaisesti.

Kuraattorin tiloissa tehdään merkkiainekoe mahdollisten ilmapuotojen tutkimiseksi ja sen pohjalta päätetään jatkotoimenpiteiden tarve.

4. Muut esille tulevat asiat

5. Tiedotus

Ei uutta tiedotettavaa, ei laadita erillistä tiedotetta, Teppo jakaa muistion tiedoksi.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pe 27.11. klo 13

Muistion laati: Johanna Mäkinen