



Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio

Aika: keskiviikkona 26.10. klo 15-15.30

Paikka: Teams

Läsnä:

Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö

Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu

Sari Valtonen, rehtori

Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustaja

Pia Ketola, vanhempainyhdistyksen edustaja

~~Riitta Tuparinne, vanhempainyhdistyksen edustaja~~

~~Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja~~

Jaakko Seppälä, LVI-insinööri

1. Todettiin läsnäolijat.
2. Jaakko Seppälä kertoo koulun sisäilman laadun seurannasta ja muista ajankohtaisista asioista.

Kesän aikana on tehty sähkökourujen ym. läpivientien tiivistyksiä. Luokan 4 yläpuolen vesikattovuotokohta on korjattu. Vaurioituneet materiaalit on poistettu noin 100 m² alalta.

Parmaco Oy:n toimittamia lisätiloja on tuotu koulun käyttöön ja rivitalot purettu syksyn aikana. Liitteenä koulun sisäilman seurannan raportti. Luokka 16 ei ole edelleenkään käytössä. Viemäreiden tutkiminen jatkuu.

3. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen, Kaisa Heikkinen ja vanhempainyhdistyksen edustajat.

Kotitalousluokkien käytävän viemärinhajua esiintyy toistuvasti. Hajut on paikannettu käytävän tai sosiaalitilojen puolelle. Pajan puolella, teknisen tilan puolella ilmanvaihto on mennyt pois päältä itsestään ja ääni häviää. Vanhemmat väistötilat, näistä puuttuvat edelleen ilmalämpöpumput sekä viilennys- että lämmitystarpeeseen. Ilmalämpöpumppu tarvittaisiin 6 luokkaan, jotka ovat ns. vanhoissa väistötiloissa. Oppilaiden osalta kolme ilmoitusta 7-luokkalaisilta ja yksi 8-luokkalaiselta. Oireilu paikannettu mm. luokkiin 23 ja 9.

4. Uuden koulun rakentamisprojektin kuulumiset

Ohjausryhmä on kokoontunut kerran. Hankintakonsultti (JuHa) ja rakennuttajakonsultti (Granlund) on päätetty. Urakkamuodon päättäminen tehdään ensin ja varsinainen hankintapäätös kesäkuussa 2023.

5. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Torstaina 15.12. klo 15-16 koululla

Liite: sisäilman laadun seurannan raportti 1.9.- 25.10.2022
