

KOHDE :	LIEDON KESKUSKOULU	MITTAAJA :	JYRKI HEINONEN	SÄÄTÖTYÖT:	TRP Group Oy
	VÄISTÖTILAT 1-6	AIKA:	5.10.2023	MITTARI:	Swema 3000
OSOITE:		IV-KONEEN MALLI:	LTO-KONE		
		SÄÄTÖNOPEUS:		POIKKEAMA %	

VAADITUT:	864 Tuloilmavirrat yhteensä [l/s]	MITATUT :	938 Tuloilmavirrat yhteensä [l/s]	9
	-1054 Poistoilmavirrat yhteensä [l/s]		-1105 Poistoilmavirrat yhteensä [l/s]	5
	-190 Ero [l/s]		-167 Ero [l/s]	

NRO	TILA / VAIKUTUSALUE	VAADITTU l/s	MITATTU l/s	POIKKEAMA %	SÄÄTÖ- ASENTO	Pa	PÄÄTELAITE	k KERROIN	KONE- TUNNUS	HUOM
VT 1	LUOKKA	+144	+141	-2			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 1	LUOKKA	-36	-34	-6	+5	50,0	KSU 160	4,81		SÄÄDETTY NOP. 4
VT 1	LUOKKA	-36	-34	-6	+5	50,0	KSU 160	4,81		
VT 1	LUOKKA	-36	-36	0	+5	56,0	KSU 160	4,81		
VT 1	LUOKKA	-36	-36	0	+5	56,0	KSU 160	4,81		
VT 2	LUOKKA	+144	+146	1			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 2	LUOKKA	-36	-36	0	-6	69,4	EFF 160	4,32		SÄÄDETTY NOP. 3
VT 2	LUOKKA	-36	-37	3	-6	73,4	EFF 160	4,32		
VT 2	LUOKKA	-36	-36	0	-6	69,4	EFF 160	4,32		
VT 2	LUOKKA	-36	-37	3	-6	73,4	EFF 160	4,32		
VT 3	LUOKKA	+144	+144	0			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 3	LUOKKA	-36	-38	6	-4	146,5	KSU 160	3,14		SÄÄDETTY NOP. 3
VT 3	LUOKKA	-36	-37	3	-4	138,8	KSU 160	3,14		
VT 3	LUOKKA	-36	-36	0	-4	131,4	KSU 160	3,14		
VT 3	LUOKKA	-36	-36	0	-4	131,4	KSU 160	3,14		
VT 4	LUOKKA	+144	+171	19			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 4	LUOKKA	-36	-40	11	+5	69,2	KSU 160	4,81		SÄÄDETTY NOP. 3
VT 4	LUOKKA	-36	-39	8	+5	65,7	KSU 160	4,81		
VT 4	LUOKKA	-36	-42	17	+5	76,2	KSU 160	4,81		
VT 4	LUOKKA	-36	-44	22	+5	83,7	KSU 160	4,81		
VT 5	LUOKKA	+144	+166	15			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 5	LUOKKA	-36	-39	8	+15	39,6	KSO 160	6,2		SÄÄDETTY NOP. 3
VT 5	LUOKKA	-36	-38	6	+15	37,6	KSO 160	6,2		
VT 5	LUOKKA	-36	-40	11	+15	41,6	KSO 160	6,2		
VT 5	LUOKKA	-36	-45	25	+15	52,7	KSO 160	6,2		
VT 6	LUOKKA	+144	+170	18			4 X OKE 160			Ø200 KANAVA MITT.
VT 6	LUOKKA	-36	-38	6	+15	37,6	KSO 160	6,2		SÄÄDETTY NOP. 3
VT 6	LUOKKA	-36	-38	6	+15	37,6	KSO 160	6,2		

NRO	TILA / VAIKUTUSALUE	VAADITTU l/s	MITATTU l/s	POIKKEAMA %	SÄÄTÖ- ASENTO	Pa	PÄÄTELAITE	k KERROIN	KONE- TUNNUS	HUOM
VT 6	LUOKKA	-36	-42	17	+15	45,9	KSO 160	6,2		
VT 6	LUOKKA	-36	-47	31	+15	57,5	KSO 160	6,2		
	VT 1-2 WC:t									
	WC INVA	-20	-19	-5	+5	20,5	EFF 125	4,2		
	WC	-20	-19	-5	+0	26,4	EFF 125	3,7		
	SIIVOUS	-10	-9	-10	-8	15,0	KSO 160	2,32		
	VT 3-4 WC:t									
	WC	-20	-19	-5	+10	22,6	KSO 125	4		
	WC	-20	-19	-5	-5	35,3	EFF 125	3,2		
	SIIVOUS	-10	-10	0	-15	22,7	EFF 125	2,1		
	AULA	-20	-17	-15	-10	22,3	EFF 160	3,6		
	VT 5-6 WC:t									
	WC	-20	-18	-10	+5	18,4	EFF 125	4,2		
	WC	-20	-19	-5	+0	26,4	EFF 125	3,7		
	SIIVOUS	-10	-10	0	-5	9,8	EFF 125	3,2		
	AULA	-20	-21	5	+0	15,7	EFF 160	5,3		