



Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän pöytäkirja

Aika: torstaina 25.1.2024 klo 15

Paikka: Teams

Läsnä:

Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut

Tiina Torkkeli-Pitkäranta, sihteeri, vs. työsuojelupäällikkö (sisäilma)

Jussi Tanhuanpää, työsuojeluvaltuutettu

Sari Valtonen, rehtori

Emmi Takku Kouluterveydenhoitaja

~~Ville Kivimäki, rakennuttajapäällikkö~~

Jani Pyykkö, kiinteistömestari

~~Timo Hietanen, LVI-insinööri~~

Anne Demasör, isännöitsijä

~~Janne Martti pj vanhempainyhdistys~~

Kaisa Manner, rakennuttajapäällikkö

Maarit Heikkilä rahastonhoitaja vanhempainyhdistys

1. Todetaan läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistiossa todettujen asioiden tilanne

Pajan tilanne 2.11.2023: Alapohjarakenne oli kuiva aiemman patterivuodon kohdalla. Muutama lattiakaivo oli kuivana. Jani Pyykkö on toteuttanut korjauksena kyseiseen kaivoon samat huoltotoimenpiteet, kuin käsityöluokan kaivoihin. Näin on estetty korvausilman kulku kaivojen kautta tiloihin. **Onko käyttäjiltä tullut palautetta?**

Tilanne: tiivistetty vanhoja ilmastointikanavia (veto), tehty lämpökamerakuvauksia.

Käyttäjiltä: Teknisen työn luokissa oppilaat ja opettaja valittelevat päänsärkyä ja silmäoireita. Ilmanvaihtokoneen poistoilmakoje oli liki kaksi päivää vikatilassa. Poistoilmanvaihtoa ei siis ollut tänä aikana lainkaan. Eikä kone ilmoita itsestään mitään, kun poistuu omille lomille. Nyt kone resetoitu ja toimii toistaiseksi. Lisäksi viemäreistä tulvahtelee aika ajoin melkoisen vekkulia löyhkää. Positiivisia terveisiä myös: Lämmittimet toimivat hienosti. => Jani tarkastaa lattiakaivot ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä.

-Henkilökunnan ja muiden kunnan palveluksessa olevien QR-koodia ei kannata laittaa ulkopuolisille tahoille (esim. iltakäyttäjät) näkyviin seinille ym. paikkoihin. Ulkopuolisille tahoille on tulossa oma QR-koodi. **Ulkopuolisten QR-koodin tilanne?**

Tilanne: GDPR-selvityksessä (esim. ilkvallan estäminen), Senja Väänänen tietosuojavaltuutettu ja Jussi Tanhuanpää työsuojeluvaltuutettu selvittävät asiaa.

3. Isännöitsijä kertoo ajankohtaisista asioista

-Lämpötilaoloja on parannettu talven mittaan (laitteiston toiminta), tällä hetkellä tilat ovat käyttökelpoisia, ei hälyttäviä huomioita.

-Sisäilmakoontiraportti toimitetaan liitteeksi.

-Genanon olosuhdemittarit asennettiin 1.11.2023 luokkiin 16, 17 ja 28, lisäksi veistotiloihin, raportti liitteenä.

-Ruokalaan on tullut vettä katosta 22.1.2024, poistoputket jäätyivät viemäriin asti, vettä on pumpattu katolta, viemäriin oli kaikenlaisia esineitä, vesivahinko on korjattu.

Onko tarkoitus tutkia välikaton kosteutta, henk.kunnalla on ollut joskus oireilua?

=> Jani kartoittaa



4. Muut ajankohtaiset asiat

-Sisäilmatyöryhmän asioiden luottamuksellisuus, virallisesti asiat ovat luettavissa netissä.

5. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen, Emmi Takku ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Sari: -Yhdessä luokassa on tehty siirtoja väistötiloihin oireilun takia.

Emmi: -Sama keissi kuin edellä, toimenpiteet on tehty.

Maarit: -On kysytty, onko yläkoulu korjattu ja kerrottu, ettei sitä enää korjata.

-Uuden koulun suunnittelu on lähtenyt hyvin liikkeelle ja kilpailutustilanne oli hyvä.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 14.3.2024 klo 15 teamsissa.

Pj päätti kokouksen klo 15.35.

Liitteet: Sisäilmakoontiraportti, Genanon raportti
